



Sørum Kommune, Plan, Næring og byggesak

Deres ref./deres dato:
/

Vår ref.:
2016/3300/HIBJ

Arkivkode:
L13

Dato:
08.05.2019

Uttalelse ved offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Olberg 1 , Olberg 2 og Kroken

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) viser til tidligere innspill i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet datert 6. oktober 2016.

Utover dette har vi følgende merknader:

- § 5.2 i reguleringsbestemmelsene omhandler faresone høyspent. Høyspentlinjer i luftspenn kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter. Høyspentlinjer kan gi begrensninger for brannvesenets innsatsmuligheter med hensyn til bruk av høydemateriell. Dette må vurderes før det eventuelt velges bygningsmessige løsninger som krever slukke- og redningsinnsats ved bruk av høyderedskap i form av lift, maskinstige, snorkel eller lignende. Byggene må utformes og plasseres slik at det ikke oppstår konflikt med hensyn til sikkerhetsavstand fra brannvesenets høyderedskap til høyspent. Det må være en sikkerhetssone på minimum 35m fra oppstillingsplass for lift eller lignende til høyspentlinjer.
- Beredskapen for dette området innebefatter i dag ikke høydeberedskap i form av brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel, men kun bærbare stiger. Dette medfører at det i dette områdene kun er høydeberedskap for lave byggverk, det vil normalt si inntil 3 etasjer (9 meter).

For øvrig ønsker brannvesenet å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i kommende byggesaker.

Med hilsen

Hilde Norgård Bjørkeng
branningeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Besøk oss på www.nrbr.no

Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog
Telefon 67 91 04 00
E-post: post@nrbr.no

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

Ved brann og ulykker, ring 110
Org.nr.: NO 976 634 438